

г. Сургут

от 29.07.19 г.

Наименование и адрес объекта ЖОД «Светлое»
ул. Университетская, 7
Источник присоединения Т/М № 3 мкр-н 19
Мы, нижеподписавшиеся,
представитель ТИ СГМУП «ГТС» Колмакова Т.В.
представитель абонента (ответственный за теплоснабжение объекта)

составили настоящий акт о нижеследующем:

Абонент предъявляет СГМУП «ГТС» готовность выполненных работ, при этом установлено:

1. Теплоизоляция труб выполнена
2. Ремонт, ревизия запорной арматуры отопления, ХГВС выполнена
3. Схема присоединения АТП Номер элеватора _____, диаметр сопла _____
4. Дроссельные устройства на установках и системах теплоснабжения установлены и опломбированы (да, нет) _____
5. Состояние оборудования ИТП, АСУ ТП удов.
6. Наличие прибора учета тепла, ХГВС в помещении
7. Наличие систем защиты от превышения допустимого давления и температуры _____
8. Наличие регуляторов давления ХВС и ГВС _____
9. Промывка наружных трубопроводов выполнена
10. Промывка внутренних систем отопления выполнена
11. Опрессовка наружных трубопроводов выполнена
12. Опрессовка внутренней системы отопления выполнена
13. Промывка, опрессовка калориферов отсут.
14. Установка автоматики регулирования на приточной вентиляции отсут.
15. Ремонт, чистка и опрессовка теплообменного оборудования выполнено

(линия отрыва)

Справка о запуске теплоносителя

Объект ЖОД «Светлое», ул. Университетская, 7

№ Договора 1077

Запуск произведен _____

Представитель СГМУП «ГТС» _____

Абонент _____

16. Наличие схем тепловых сетей _____
Протяжённость наружных сетей _____
Диаметр _____ Тип изоляции _____
17. Общие замечания _____

18. Предоставить справку о запуске теплоносителя в отдел ТИ после запуска, подписанную представителем РТС-2(3).

19. После запуска теплоносителя оформить акт допуска в эксплуатацию приборов учета и предъявить в группу приборного учета в срок до 1 октября.

20. Договорная тепловая нагрузка:
на отопление по договору Гкал/час,
на вентиляцию отсут. Гкал/час,
на горячее водоснабжение по договору Гкал/час.

Заключение: тепловые сети и системы отопления готовы к эксплуатации в отопительный период 2014/2015.

Представитель СГМУП «ГТС» Кашакева Т.Б.
Представитель абонента Сергеев А.И.

